



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

Olsztyn, 09 lipca 2024 roku
znak sprawy: LG.332.50.2024.BCz

osoba prowadząca:
Barbara Czajkowska
tel. (89) 524 33 31
e-mail: czajkowska @up.gov.pl

Olsztyn, 09.07.2024r.

Nr sprawy: LG.332.50.2024.BCz

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia
na

Usługę wymiany 128 szt. akumulatorów w dwóch szafach bateryjnych EATON
POWERWARE TYP: 9x55-BAT10-L-64x24Ah

W postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie wpłynął wniosek Wykonawcy dotyczący propozycji zmiany warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu o poniższej treści:

Treść propozycji:

Proszę o zmianę zapisu w **Warunkach udziału w postępowaniu**

Wykonawca dysponować będzie osobą posiadającą aktualną na okres trwania instalacji autoryzację/certyfikat producenta zasilaczy UPS EATON, potwierdzającą odbycie szkolenia z obsługi oraz napraw UPS'ów w zakresach mocy co najmniej 10kVA.

Ponieważ ofertę na wymianę akumulatorów przedstawi tylko jedna firma Eaton. Firma Eaton nie współpracuje ani nie przeprowadza szkoleń w zakresie obsługi i napraw UPS firmą zewnętrzną. Posiadam Wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisu tych urządzeń które mogę potwierdzić protokołami z przeprowadzonych serwisów, UPS zgodnie z zapisami w warunkach udziału w postępowaniu muszą pozostać włączony, wiedź chyba nie potrzeba specjalnych szkoleń w zakresie napraw tych urządzeń ponieważ ono nawet nie będzie wyłączone. Znajdują się tam dwa szeregi bateryjne połączone równolegle. Najpierw wykonuje się wymianę baterii w jednej szafie sprawdza wszystkie napięcia oraz

biegunowość załącza do pracy później drugą. UPS kontroluje wszystkie napięcia i prądy więc naprawdę nie ma potrzeby żeby pracę wykonywał serwis producenta, na pewno nasza oferta będzie konkurencyjna. Chciałbym też zaproponować inny rodzaj baterii ponieważ baterie Panasonic już nie produkują, oczywiście o parametrach takich samych lub lepszych.

Odpowiedź na pytanie

Warunek postawiony przez Zamawiającego w pkt.2 lit. c Zapytania ofertowego tj.:

„Wykonawca dysponować będzie osobą posiadającą aktualną na okres trwania instalacji autoryzację/certyfikat producenta zasilaczy UPS EATON, potwierdzającą odbycie szkolenia z obsługi oraz napraw UPS'ów w zakresach mocy co najmniej 10kVA”

Z informacji jakie Zamawiający uzyskał od producenta posiadanego UPSa firmy EATON, wynika, że firma ta prowadzi stosowne szkolenia dla firm zajmujących się serwisowaniem urządzeń typu UPS. Warunek ten więc nie jest postawiony nadmiernie, a Zamawiającemu zależy na tym, aby wymiana oraz ocena stanu technicznego UPSa była zrealizowana przez Wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie serwisowania posiadanego przez Zamawiającego sprzętu marki Eaton.

W związku z powyższym zapisy zawarte w pkt. 2 lit. c Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

D Y R E K T O R

/-/ Bożena Piątek